Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 08:38

Link do produktu: https://solarne.info/agregat-pradotworczy-kraftdele-kd694-87kw-1-fazowy-diesel-p-5312.html



# Agregat prądotwórczy Kraft&Dele KD694 87kW 1-fazowy diesel

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **71 866,00 zł** |
| Cena netto | **58 427,64 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **5 dni** |
| Kod producenta | **KD694** |
| Kod EAN | **5903957006680** |
| Producent | **Kraft&Dele** |

## Opis produktu

### 87 kW

moc ciągła wg danych sklepu

### Diesel

silnik wysokoprężny

### 1-fazowy

wyjście jednofazowe

### 1700 kg

masa wg karty produktu

## O Kraft&Dele KD694

**Kraft&Dele KD694** to jednofazowy agregat prądotwórczy z silnikiem diesla o mocy 87 kW. Producent i sklep opisują go jako rozwiązanie do zasilania awaryjnego obiektów przemysłowych i komercyjnych, w tym do pracy ciągłej. Masa według karty produktu wynosi 1700 kg, więc to urządzenie stacjonarne, a nie przenośne.

Przed zakupem warto potwierdzić z dostawcą pełną dokumentację: napięcie i częstotliwość wyjściową, moc w trybie awaryjnym i ciągłym, pojemność zbiornika paliwa, system chłodzenia oraz możliwość współpracy z układem automatyki ATS/SZR. Parametry, których nie ma w karcie, podajemy jako zgodne z dokumentacją producenta.

## Dla kogo jest KD694

### Zakłady produkcyjne

**Idealne dla:** Hale i linie wymagające zasilania rezerwowego

**Przykład:** Moc 87 kW pozwala zasilić odbiory jednofazowe o odpowiedniej łącznej mocy po doborze do profilu obciążenia.

### Obiekty użyteczności publicznej

**Idealne dla:** Placówki z ważnymi odbiorami

**Przykład:** Agregat rezerwowy może podtrzymać wybrane obwody na czas przerwy w dostawie energii.

### Serwerownie i infrastruktura IT

**Idealne dla:** Obiekty z wydzielonym obwodem krytycznym

**Przykład:** Zwykle łączy się go z UPS, który pokrywa czas rozruchu agregatu.

### Obiekty komercyjne

**Idealne dla:** Hotele, sklepy, biurowce

**Przykład:** Zasilanie oświetlenia awaryjnego, wind i wybranych obwodów po zaprojektowaniu instalacji.

## Opinia eksperta

### inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

**Co działa dobrze:** (1) znaczna moc 87 kW w jednym urządzeniu, (2) silnik diesla, powszechnie stosowany w agregatach stacjonarnych, (3) kategoria agregatów przystosowanych do współpracy z automatyką ATS/SZR.

**Czego trzeba być świadomym:** to ciężkie urządzenie (1700 kg wg karty), wymagające fundamentu, wentylacji i odprowadzenia spalin na zewnątrz. Wyjście jednofazowe przy takiej mocy ogranicza zastosowania; instalacje trójfazowe wymagają innego modelu. Nie wybieraj go bez bilansu mocy i sprawdzenia mocy rozruchowej odbiorów.

**Podsumowanie:** KD694 to stacjonarny agregat diesla 87 kW do zasilania rezerwowego obiektów. Przed zakupem dobierz go do mocy odbiorów i potwierdź parametry w dokumentacji producenta.

## Jak działa agregat diesla

**Silnik wysokoprężny:**

**Współpraca z ATS/SZR:**

**Co to znaczy w praktyce:**

## Specyfikacja techniczna KD694

| Dane ogólne | |
|---|---|
| Producent / marka | Kraft&Dele |

| | |
|---|---|
| Model | KD694 |
| Typ urządzenia | Agregat prądotwórczy stacjonarny |
| Kategoria | Agregaty prądotwórcze i wyposażenie ATS-SZR |
| Parametry elektryczne | |
| Moc | 87 kW |
| Liczba faz | 1-fazowy |
| Napięcie i częstotliwość | wg dokumentacji producenta |
| Silnik i masa | |
| Rodzaj paliwa / silnik | Diesel |
| Masa (karta produktu) | 1700 kg |
| Chłodzenie | wg dokumentacji producenta |
| Zbiornik paliwa | wg dokumentacji producenta |

## Zastosowania KD694

## Produkty kompatybilne i uzupełniające

**Agregaty i ATS-SZR**

Inne agregaty i wyposażenie do automatycznego przełączania zasilania.

Zobacz agregaty prądotwórcze i ATS-SZR →

**Magazyny energii**

Magazyn energii jako uzupełnienie zasilania rezerwowego.

Zobacz magazyny energii →

**Hybrydowe on-grid**

Systemy z magazynem energii współpracujące z siecią.

Zobacz elektrownie hybrydowe on-grid →

## Jak dobrać KD694

1. **Bilans mocy.** Zsumuj moc odbiorów, które mają działać podczas awarii, i uwzględnij prądy rozruchowe silników. Zostaw zapas względem mocy 87 kW.
2. **Liczba faz.** KD694 ma wyjście jednofazowe. Jeśli instalacja jest trójfazowa, sprawdź, czy odbiory mogą być zasilane jednofazowo.
3. **Miejsce montażu.** Przy masie 1700 kg przygotuj stabilne podłoże. Agregat wymaga wentylacji i wyprowadzenia spalin na zewnątrz.
4. **Automatyka.** Do automatycznego przełączania zasilania potrzebny jest układ ATS/SZR dobrany do mocy i prądu instalacji.

## Uwagi dotyczące montażu

Czy mogę zainstalować agregat KD694 w piwnicy lub pomieszczeniu bez okien?

Nie zalecamy montażu w pomieszczeniach zamkniętych ze względu na potrzebę wentylacji spalin. Agregat musi być zainstalowany w pomieszczeniu z naturalnym lub wymuszonym dowodem powietrza. Rury wydechowe muszą prowadzić spaliny na zewnątrz budynku. Ponadto, dostęp do paliwa i wymiana filtrów wymaga łatwego dostępu.

## Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaka jest moc agregatu KD694?

Według karty produktu Kraft&Dele KD694 ma moc 87 kW i jest to agregat z silnikiem diesla o wyjściu jednofazowym.

Czy KD694 jest agregatem jednofazowym?

Tak, w nazwie i karcie produktu jest określony jako jednofazowy. Przed zakupem upewnij się, że odbiory mogą pracować w układzie jednofazowym.

### Ile waży agregat KD694?

Masa według karty produktu wynosi 1700 kg. Jest to urządzenie stacjonarne, które wymaga odpowiedniego miejsca i środków transportu.

### Czy agregat można zamontować w pomieszczeniu bez wentylacji?

Nie. Agregat spalinowy wymaga dopływu powietrza i odprowadzenia spalin na zewnątrz budynku. Szczegóły podaje dokumentacja producenta.

### Czy KD694 współpracuje z ATS?

Agregat należy do kategorii agregatów i wyposażenia ATS-SZR. Konfigurację automatyki dobiera się do instalacji i potwierdza z dostawcą.

## Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej o różnicach między systemami zasilania znajdziesz w poradniku sklepu.

- Jakie są różnice pomiędzy systemem on-grid a off-grid?

Przejdź do bloga solarne.info →

**Informacja:** dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (Kraft&Dele). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

## Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

### Dobór przed zakupem

### Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

# Zasilanie rezerwowe 87 kW

Sprawdź dostępność i zamów

**KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info**

**22 299 23 26**

**biuro@solarne.info**

**Kraft&Dele**